



Syndicat Pénitentiaire des Surveillants

CP de PERPIGNAN



Feu de cellule au CD

Lundi 18 mai vers 13h20, un feu malveillant s'est déclaré au 3ème étage du centre de détention.

Une épaisse fumée noire a rapidement envahi la coursive.

Pendant que deux agents s'équipaient, deux autres accompagnés du 1^{er} surveillant de l'infra ont commencé l'évacuation de l'aile **du 3ème étage.**

Les 1^{ers} surveillants MAH et **QD renforçaient par les** collègues disponibles ont organisé la descente de **population pénale incommodée** en cours de promenade.

Le SPS félicite l'ensemble du personnel pour sa réactivité et son engagement.

Toutefois, il nous a été donné de constater quelques lacunes :

*La 1ère est le manque de gradé au niveau du CD ; problème qui devient récurrent.

*La seconde : aucun système de trappe d'évacuation des fumées au niveau des coursives.

* Mauvais emplacement des masques à cartouche.

Le SPS dénonce le manque de renforts pour palier provisoirement aux absences des agents intoxiqués par les fumées.

Le SPS souligne un manque de sécurité **durant la réintégration des détenus** dans leurs cellules.

Le détenu incendiaire qui était au fond de la cellule la tête à la fenêtre n'a nullement été incommodé par les fumées, celui-ci a été placé au quartier disciplinaire.

Les pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux pour garantir la sécurité de tous.

Le SPS souhaite un prompt rétablissement à notre collègue qui a été diligent vers l'hôpital pour y passer des examens (test monoxyde de carbone).

LE Syndicat 100% Surveillants !

Le 18 Mai 2020
Pour Bureau Local SPS-PERPIGNAN :
Jean-Paul MANCEBO